

# Måling og indregulering

Ifølge Bygningsreglementets kapitel 12.3 stk. 7 skal ventilationsanlæg forsynes med måleinstrumenter eller måleudtag, der muliggør kontrol af driftsforhold og energiforbrug.

**Ifølge DS 447:2013 kapitel 6.2.14 gælder:**

## Driftskontrol

”Ventilationsanlæg skal være forsynet med måleudtag, komponenter eller instrumenter, der muliggør kontrol af driften, herunder anlæggets ydelse og energiforbrug.

Ventilationsanlæg skal være forsynet med fastmonterede udtag til måling af hovedluftsstrømme. Firmaspecifikke krav til afstande til forstyrrelser skal være overholdt.”

I dette kapitel er der angivet forskellige produkter til kontinuerlig måling af volumenstrømmen.