

Spjäll

LKSR

Montering

För att uppfylla kraven för täthetsklass C skall spjället monteras enligt "Montering Rekt".

För spjället finns möjlighet att i efterhand komplettera med motordrift.

Spjället klarar 50 mm isoleringstjocklek på kanalen utan att vredet döljs. För att klara 100 mm isolering finns en isoleringskopp IK.

Injustering

På LKSR är spjällbladet steglöst inställbart 0–90° (0° = helt öppet, 90° = helt stängt) via vredet i dosan. Låsning sker med skruvar för Pozidrive (PZD2) och avläsning av spjällvinkeln sker mot enpräglad gradering i doskanten.

Manuellt spjäll kan kompletteras med ett kraftigt handtag för att underlätta inställningen.

Skötsel

Spjället och motorn kräver normalt ingen skötsel.