



**Leistungserklärung 11/14/02**  
**Declaration of Performance-DoP no. 11/14/02**

Dieses Dokument wird ausgestellt in Übereinstimmung mit der Verordnung Nr. 574/2014/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 21. Februar 2014 (Bauproduktenverordnung/CPR).  
*Prepared in compliance with the regulation no.574/2014/EU of the European Community and the Council, published 21. February 2014 (Construction Products Regulation/CPR).*

Eindeutiger Kenncode des Produktes: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Entrauchungsleitung, rechteckig <i>Smoke control duct, rectangular</i>
Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes: <i>Identification of the construction product:</i>	LFP mit Formteilen und Zubehör <i>LFP with fittings and accessories</i>
Vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes: <i>Intended use of the construction product:</i>	Entrauchungsleitung in Einzelabschnitten <i>Smoke control duct in single compartments</i>
Name und Adresse des Herstellers: <i>Name and address of the manufacturer:</i>	Lindab GmbH Carl-Benz Weg 18 D-22941 Bargteheide (Germany)
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes: <i>System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:</i>	System 1
Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: <i>Name and identification number of the notified body:</i>	MPA Braunschweig 0761
CE-Kennzeichnung: <i>EG Certificate of conformity:</i>	0761-CPR-0360
<b>Wesentliche Merkmale / Essential Characteristics</b>	
Nach harmonisierter Norm: <i>According to harmonized technical specification:</i>	DIN EN 12101-7:2011-08:
Maximale Abmessung / Max. Dimension:	B=1250 mm, H=1000 mm
Klassifizierung: <i>Classification:</i>	EN 13501-4 auf der Grundlage von EN 1366-9: E600 120 (ho) S - 1500 single. <i>EN 13501-4 on the basis of EN 1366-9: E600 120 (ho) S - 1500 single.</i>
Rauchdichtheit S: <i>Smoke leakage S:</i>	Leckagerate gemäß DIN EN 1366-9 und DIN EN 1366-10 eingehalten. <i>Leakage rate according DIN EN 1366-9 and DIN EN 1366-10 fulfilled</i>
Raumabschluss E <i>Integrity E</i>	Erfüllt <i>Confirmed</i>
Mechanische Formstabilität (unter E) <i>Mechanical stability (under E)</i>	Erfüllt <i>Confirmed</i>
Aufrechterhaltung des Querschnitts (unter E) <i>Maintenance of duct cross section (under premises of E)</i>	Erfüllt <i>Confirmed</i>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Bargteheide, 27.01.2020

Ralf Tendra, Geschäftsführer/Country Manager Germany