

# Inspektionslem

# LKCR



## Beskrivelse

Renselemmen anvendes som inspektionslem i rektangulære kanaler. Med renselemmen følger en montereramme som monteres i den rektangulære kanal. Fastgørelsen sker normalt med skruer eller popnitter gennem den brede kant på montererammen.

Renselemmen løsnes let fra montererammen ved hjælp af snaplåse. Ved isoleret udførelse er renselemmen altid tykkere isoleret end mindst tilladte isoleringstykkelse. Den øgede isoleringstykkelse medfører, at lemmen altid stikker ca. 80 mm uden for isoleringen eller kanalvæggen. Til gengæld kommer den inderste side altid til at ligge plan med kanalens indvendige side, uanset om kanalen er isoleret udvendigt eller indvendigt.

Placeringen af renselemmen bør aldrig være mindre end 50 mm fra nærmeste kant på den rektangulære kanal.

## Bestillingskode

|                          | LKCR | 500 | 300 | 2 | 50/100 |
|--------------------------|------|-----|-----|---|--------|
| Produkt                  |      |     |     |   |        |
| a (største side) i mm    |      |     |     |   |        |
| b (mindste side) i mm    |      |     |     |   |        |
| Uisoleret kanal          |      | 1   |     |   |        |
| Indvendig isoleret kanal |      | 2   |     |   |        |
| Udvendig isoleret kanal  |      | 3   |     |   |        |
| Kanalens isolering 30    |      | 30  |     |   |        |
| Kanalens isolering 50    |      | 50  |     |   |        |
| Kanalens isolering 100   |      | 100 |     |   |        |

## Dimensioner

