

Beskrivningstexter exempel enligt VVS AMA 16

Isobrand (isolerat)

QL VENTILATIONSKANALER MM

Typgodkänt förisolerat Im-kanalsystem i klass 1a enligt branschrekommendationen "im kanal.se", kan med fördel även användas i klasserna 1b – 3.

Uppfyller kravet på lufttäthet i klass C och vätsketäthet (vti) för fett och rengöring.

Finns som standard i dimensionerna Ø 200 – 500

Isobrand (oisolerat)

QL VENTILATIONSKANALER MM

Typgodkänd oisolerat Im-kanalsystem som uppfyller kravet för klass 1a enligt branschrekommendationen "im kanal.se" om det isoleras (EI60), kan med fördel även användas i klasserna 1b – 3.

Uppfyller kravet på lufttäthet i klass C och vätsketäthet (vti) för fett och rengöring.

Finns som standard i dimensionerna Ø 200 – 600

Lindab Safe (Rostfritt)

QL VENTILATIONSKANALER MM

Oisolerat kanalsystem som uppfyller kravet som Im-kanal för klass 1b – 3 enligt branschrekommendationen "im kanal.se".

Behöver i vissa fall isoleras beroende på im-kanalsklass.

Uppfyller kravet på lufttäthet i klass D och vätsketäthet (vti) för fett och rengöring om:

- Kanalerna beställs falstäta
- Detaljerna beställs lackerade invändigt
- Skarvarna mellan kanal och detalj tätas med vulktejp

Finns som standard i dimensionerna Ø 100 – 1250

Lindab Safe (Galv)

QL VENTILATIONSKANALER MM

Oisolerat kanalsystem som uppfyller kravet som Im-kanal för klass 1b – 3 enligt branschrekommendationen "im.kanal.se". Behöver i vissa fall isoleras beroende på im-kanalsklass. Uppfyller kravet på lufttäthet i klass D och vätsketäthet (vti) för fett och rengöring om:

- Kanalerna beställs falstäta
- Detaljerna beställs lackerade invändigt
- Skarvarna mellan kanal och detalj tätas med vulktejp

Finns som standard i dimensionerna Ø 100 – 1250