

## CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0274/04/RF

Pratica n.857/04

*emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n. 242 del 17 ottobre 2001).*

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE:**  
Condotte di ventilazione e riscaldamento.

prodotto da: **MP3 s.r.l.**  
**35012 Padova**

denominato: condotta TT0


è attribuita ai sensi dell'art. 1 punto 4 del D.M. 03/09/01 la

**CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 0 (ZERO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 15/10/2004

Il Direttore del Laboratorio  
Ing. P. CAU



MI02RF02