



CSI S.p.A.
Sede Legale - Uffici - Laboratori:
V.le Lombardia, 20
20021 BOLLATE (MI)
Tel. 0238330.1
Fax 023503940
www.csi-spa.com

R.E.A. 1466310
Registro Imprese 352168/8620/18
C.F./P.I.: 11360160151 IT
Cap. Soc. € 1.040.000

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0086/02/RF

Pratica n.283/02

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE**: Isolante.

prodotto da: **MP3 s.r.l.**
35012 Padova

denominato: condotta isolata TT1.

impiegato come: Materiale isolante in vista con componente isolante non direttamente esposto alle fiamme per condotte di ventilazione e riscaldamento.

posto in opera: Fissato a supporto incombustibile.

è attribuita la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO:**
1 - 1 (UNO - UNO)

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 20/05/2002

Il Direttore del Laboratorio
(Ing. P. CAU)