

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0092/06/RF

Pratica n. 319/06

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE**: Condotte di ventilazione e riscaldamento.

prodotto da: **MP3 s.r.l.**

35012 Padova

denominato: **condotta non isolata TT6**

impiegato come: **Condotte di ventilazione e riscaldamento**

posto in opera: **Fissato a supporto incombustibile**

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 26/04/2006

Il Direttore del laboratorio

(Ing. P. CAU)



MI02RF02