

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE PRESTANDEKLARATION

nr 14.0 (nr 14 rev. 0)

regolamenti / förordningarna (EU) 305/2011, 157/2014, 574/2014

Emessa da / Utfärdare



via Giorgio La Pira 9A/B
35012 Camposampiero PD, Italien

Società del gruppo / Tillhör koncernen



Stålhögavägen 115
269 82 Båstad

1) Codice di identificazione unico del prodotto tipo / Unik identifieringskod för produkttypen

WHS25

2) Uso previsto / Avsedd användning

Serrande tagliafuoco circolari a tenuta (500Pa / 300Pa) per l'uso in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) in corrispondenza dei limiti delle compartimentazioni all'incendio per mantenere la compartimentazione e proteggere le vie di fuga in caso di incendio.

Cirkelrunda brandspjäll som är läckagetestade (500 Pa/300 Pa) är avsedda att användas i ventilationssystem vid brandzonsgränser för att bibehålla brandcellsindelningen och skydda utrymningsvägar i händelse av brand.

3) Fabbricante / Tillverkare

MP3 srl
via Giorgio La Pira 9A/B
35012 Camposampiero PD, Italien

5) Sistema di valutazione della costanza della prestazione / Verifieringssystem för prestandadeklaration

Sistema 1 / System 1

6a) Certificazione di costanza della prestazione / certifikat för prestandadeklaration

Efectis France (identificazione di istituto notificato n° 1812) ha eseguito in accordo con il metodo sistema 1 secondo EN 15650:

- I) la determinazione del tipo di prodotto in base a prove di tipo (compreso il campionamento),
 - II) una ispezione iniziale della fabbrica di produzione e del controllo della produzione in fabbrica,
 - III) una sorveglianza permanente, valutazione e verifica del controllo della produzione di fabbrica.
- e ha rilasciato il **certificato di costanza della prestazione n ° 1812-CPR-1226**

Efectis France (anmält organ med ID-nummer 1812) har utfört nedanstående enligt system 1 enligt SS-EN 15650:

- I) bestämning av produkttyp på grundval av typprovning (inklusive provtagning),*
 - II) en initial inspektion av tillverkningsanläggningen och anläggningens produktionskontroll,*
 - III) kontinuerliga kontroller, utvärderingar och bedömningar av tillverkningsanläggningens produktionskontroll.*
- och har utfärdat **certifikatet för prestandadeklaration nr 1812-CPR-1226***

7) Prestazioni / *prestanda*PRESTAZIONI DICHIARATE / *DEKLARERAD PRESTANDA*Dichiarate da / *Deklarerad av*MP3 srl
via Giorgio La Pira 9A/B
35012 Camposampiero PD, Italien

Nr 1812 - CPR - 1226 - 2017

SS-EN 15650: 2010

SERRANDA TAGLIAFUOCO CIRCOLARE - A TENUTA (500Pa / 300Pa) SERIE WHS25
*CIRKELRUNT BRANDSPJÄLL – LÄCKAGETESTAT (500 Pa/300 Pa) WHS25-SERIEN*CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE NOMINALE/SENSIBILITÀ
NOMINELLA AKTIVERINGSFÖRHÅLLANDEN/KÄNSLIGHET
ISO 10294-4Capacità portante del rilevatore
Belastbarhet för givarelement
Temperatura di risposta del rilevatore
Responstemperatur för givarelement

CONFORME GODKÄNT

TEMPO DI RISPOSTA / *RESPONSFÖRDRÖJNING* **SS-EN 1366-2**Tempo di chiusura / *Stängningstid*

CONFORME <2min GODKÄNT <2 min

AFFIDABILITÀ OPERATIVA / *FUNKTIONSSÄKERHET*
SS-EN 1366-2 SS-EN 15650 Cicli / *Cyklar*MANUALE / *MANUAL*50 CICLI / *CYKLER*MOTORIZZATA / *MOTORDRIVEN*
GRA BFL10 000+100+100 CICLI / *CYKLER*CONFORME
GODKÄNTCON MAGNETE / *MED MAGNET*100+100+100 CICLI / *CYKLER*

RESISTENZA AL FUOCO

BRANDKLASS SS-EN 1366-2 SS-EN 13501-3- Integrità E
- Integritet E- Isolamento I
- Isolering I- Tenuta al fumo S
- Rökthäthet S- Stabilità meccanica (entro E)
- Mekanisk stabilitet (under E)- Mantenimento della sezione trasversale (entro E)
- Underhåll av tvärsnitt (under E)

Installazioni standard

*Standardinstallationer***EI 120 (ve i↔o) S (500 Pa)**Parete rigida / *styv vägg*

(a)

(1)

EI 120 (ve i↔o) S (500 Pa)Cartongesso / *gipsvägg*

(b)

(1)

EI 90 (ve i↔o) S (500 Pa)Lastre di gesso Carreaux de
plâtre / *gipsblock*

(c)

(1)

EI 120 (ve i↔o) S (500 Pa)Lastre di gesso Carreaux de
plâtre / *gipsblock*

(d)

(1)

EI 120 (ho i↔o) S (500 Pa)Solaio / *golv*

(e)

(1)

EI 90 (ho i↔o) S (500 Pa)Solaio / *golv*

(f)

(1)

EI 90 (ve i↔o) S (300 Pa)Parete cavedio / *schaktvägg*

(g)

(1)

Installazioni Weichschott

Installationer med brandskyddstättning med
stenull**EI 120 (ve i↔o) S (300 Pa)**Parete rigida / *styv vägg*

(h)

(1)

EI 120 (ve i↔o) S (300 Pa)Cartongesso / *gipsvägg*

(i)

(1)

EI 120 (ve i↔o) S (300 Pa)Lastre di gesso Carreaux de
plâtre / *gipsblock*

(j)

(1)

EI 90 (ho i↔o) S (300 Pa)Solaio / *golv*

(k)

(1)

DURABILITÀ DEL RITARDO DI RISPOSTA

HÅLLBARHET FÖR RESPONSFÖRDRÖJNING SS-EN 15650Temperatura di risposta e capacità portante del rilevatore
Responstemperatur och belastbarhet för givarelement

CONFORME GODKÄNT

DURABILITÀ DELL'AFFIDABILITÀ OPERATIVA

HÅLLBARHET FÖR FUNKTIONSSÄKERHET SS-EN 15650Ciclo di apertura e di chiusura / *Öppnings- och stäng-
ningscykel*

CONFORME GODKÄNT

(a)

spessore min. 100mm, densità min. 550kg/m³
senza sigillatura*min. tjocklek 100 mm, min. densitet 550 kg/m³
utan tätning*

(b)

spessore min. 100mm – profili metallici
senza sigillatura*min. tjocklek 100 mm – metallreglar
utan tätning*

(c)	spessore min. 70mm senza sigillatura	min. tjocklek 70 mm utan tätning
(d)	spessore min. 100mm senza sigillatura	min. tjocklek 100 mm utan tätning
(e)	spessore min. 150mm, densità min. 650kg/m ³ , senza sigillatura	min. tjocklek 150 mm, min. densitet 650 kg/m ³ utan tätning
(f)	spessore min. 100mm, densità min. 650kg/m ³ senza sigillatura	min. tjocklek 100 mm, min. densitet 650 kg/m ³ utan tätning
(g)	spessore min. 90mm senza sigillatura	min. tjocklek 90 mm utan tätning
(h)	spessore min. 100mm, densità min. 550kg/m ³ sigillatura Weichschott	min. tjocklek 100 mm, min. densitet 550 kg/m ³ Brandskyddstättning med stenull
(l)	spessore min. 100mm – profili metallici sigillatura Weichschott	min. tjocklek 100 mm – metallreglar Brandskyddstättning med stenull
(j)	spessore min. 100mm sigillatura Weichschott	min. tjocklek 100 mm Brandskyddstättning med stenull
(k)	spessore min. 150mm, densità min. 650kg/m ³ , sigillatura Weichschott	min. tjocklek 150 mm, min. densitet 650 kg/m ³ Brandskyddstättning med stenull
(1)	Installazione all'interno della parete o del solaio Distanza minima tra due serrande tagliafuoco 200mm Distanza minima tra serranda tagliafuoco e solaio/parete laterale 75mm Direzione asse pala indifferente	Installation inne i vägg eller inne i golv Minimavstånd mellan två brandspjäll 200 mm Minimavstånd mellan golv/sidovägg 75 mm Oavsett impellerbladaxelns riktning
CLASSE DI TENUTA / TÄTHETSKLASS SS-EN 1751		CLASSE C fino a +/-2000Pa KLASS C upp till ±2 000 Pa
PROVA DI ESPOSIZIONE IN NEBBIA SALINA MOTSTÅNDSKRAFT MOT SALTVATTENSTÄNK SS-EN 60068-2-52		GRADO SEVERITÀ 2 CONFORME ALLVARLIGHETSGRAD 2 GODKÄNT

9) Dichiarazione / Försäkran

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 7
Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3

*Prestandan för produkten i punkt 1 överensstämmer med prestanda enligt förteckningen under punkt 7
Prestandadeklarationen utfärdas på eget ansvar av tillverkaren identifierad i punkt 3.*

Camposampiero, 25 juni 2018

MP3 SRL
Michele Paccagnella

