



Suoritustasoilmoitus

Pyöreä savunhallintajärjestelmä; yksiosastoinen

1. Tuotetyyppi/-koodi:	Pyöreä savunhallintajärjestelmä; yksiosastoinen E600 120 (ve - ho) S1500single Järjestelmässä käytettyjen tuotteiden halkaisija ei saa olla yli 1 000 mm.
2. Käyttötarkoitus:	Järjestelmä on tarkoitettu yhden osaston savunhallintaan, ja se on osa savun- ja palonhallintajärjestelmää. Järjestelmä on suunniteltu täyttämään seuraavat tavoitteet: <ul style="list-style-type: none">• hätäpoistumisreittien suojaaminen vähintään kahden tunnin ajan• lämpötilan alentaminen tulipalon aikana• savuttoman tason luominen• omaisuuden suojeleminen. Tämä järjestelmä on osa savun- ja palontorjuntaprojektia, jonka suunnittelu on jätettävä asiantuntijalle.
3. Valmistajat:	Lindab Kft – Állomás út 1/a, 2051 Biatorbágy – Hungary Lindab s.r.l – Via Verga 82, 10036 Settimo Torinese – Italy Lindab s.r.o – Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 Ruzyne – Czech Republic OY Lindab AB – Kankitie 3, 40250 Jyväskylä – Finland OY Lindab AB – Juvan teollisuuskatu 3, 02920 Espoo – Finland Lindab AS – Saha-Loo tee 4A, 74206 Jõelähtme vald, Harjumaa – Estonia
4. Ilmoitetun laitoksen edustaja	Applus – LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB – Ronda de la Font del Carme, s/n E-08193 Bellaterra (Barcelona) – Spain
5. AVCP järjestelmä	Järjestelmä 1
6a. Harmonisoitu standardi	EN 12101-7 – CE todistus (EN 1366-9 – Testi standardi) (EN 13501-4 – Luokitus standard)
6a. Ilmoitettu laitos	Applus S.A.
6b. Eurooppalainen arviointiperuste (EAD)	0370-CPR-2828
7. Suoritustasoilmoitus	Katso taulukko alla
8. Ominainen tekninen asiakirja	Ei saatavilla

7. Suoritustasoilmoitus			
Olellaiset ominaisuudet	Suoritus/sopivuus	Suoritus arvo	Harmonisoitu standardi
Savunhallinta	Tiiveys (E)	120 minuuttia, 600°C	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Mekaaninen vakaus	Hyväksytty	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Alipaine	1 500 Pa	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Ylipaine	500 Pa	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Vuotomäärä (S)	≤ 5 m ³ /h*m ²	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Soveltuvuus	Yksiosastoinen	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Asennussuunta (ve, ho)	Vaaka- ja pystytaso	EN 12101-7:2011

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu tässä ilmoituksessa nimettyjen valmistajien yksinomaisella vastuulla.

Valmistajien puolesta allekirjoittanut:

Valtuutettu henkilö:
Karel Kleinmond
Group Operations Director
2019-01-21 Karlovarska, Czech Republic