

TYPGODKÄNNANDE 0835

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VENTILATION
Flexibla kanaler

BBR 5, 6
BSAB: QL

Innehavare

REC INDOVENT AB, BOX 37, SE - 431 21 MÖLNDAL
Tel.: 031-675525, Fax: 031-875845
Webbplats: www.rec-indovent.se

KF-SLANG, FLEXIBEL VENTILATIONSKANAL

Flexibla kanaler av glasfiberväv, PVC-klädd på båda sidor, på stomme av stålspiralfjäder, som har blivit inbäddad i väven.

Avsedd användning

Anslutningsdon mellan spisfläkt eller spiskåpa och imkanal i bostadshus, förutom storkök. Ventilationskanal i ett bostadshus eller inom brandceller där brandfarlig verksamhet inte förekommer.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Brandskydd, Brandteknisk klass E**	5:231
Luftbehandlingsinstallationer, Imkanaler-anslutningsdon	5:526, 5:5332
Ventilation, Täthet*	6:25, 6:255

* Täthetsklass C (enligt EN 13180)

** Brandteknisk Klass E enligt EN 13501-1

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

- 2 Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2013-05-13
Bilaga 2: Produktmärkning	2013-05-13
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2013-05-13
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2013-05-13

Kiwa Swedcert

Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona
Sweden
Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2013-05-13

Diarienummer: 591/12

Giltigt till: 2018-05-13

Tidigare diarienummer: 268/08

Kiwa Swedcert

Bertil Wolgast
Tekniskt Samordningsansvarig

Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig