

Zertifikat
für freiwillige Angaben nach § 85a Abs. 2 Nr. 6 MBO
Nr. MPA-BS 6000/242/20

Bauprodukt

Tragkonstruktion für einen Höhenversatz von Entrauchungsleitungen

Runde Entrauchungskanalstücke aus Stahlblech mit der Bezeichnung „Lindab FireProtect“

Hersteller und Herstellwerk

Lindab GmbH
Carl-Benz-Weg 18
22941 Bargteheide

Technische Spezifikationen

Die Bauprodukte erfüllen die Anforderungen an die harmonisierte Norm EN 12101-7:2011.

Prüfung/Klassifizierung

Die Entrauchungskanalstücke wurden im Rahmen eines Zertifizierungsverfahrens nach EN 12101-7:2011 geprüft. Zusätzliche Angaben für senkrechte Leitungen mit einem Höhenversatz bis 2.500 mm sind im allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-3486/5815-MPA BS vom 10.02.2010 enthalten.


Überwachung

Die Produktion und die werkseigene Produktionskontrolle werden jährlich auf der Grundlage eines unbefristet geltenden Zertifizierungsvertrages überwacht.

Gültigkeit

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 24.02.2020 ausgestellt und gilt längstens bis zum 01.06.2024, solange weder das Bauprodukt noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Zertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht.

Braunschweig, 02.06.2024



Dr.-Ing. S. Lehmler

Seite 1 von 1

Materialprüfanstalt (MPA)
für das Bauwesen
Beethovenstraße 52
D-38106 Braunschweig

Fon +49 (0)531-391-5400
Fax +49 (0)531-391-5900
info@mpa.tu-bs.de
www.mpa.tu-bs.de

Norddeutsche LB Hannover
IBAN: DE58 2505 0000 0106 0200 50
BIC: NOLADE2H
USt-ID-Nr.: DE183500654
Steuer-Nr.: 14/201/22859

Notified body (0761-CPR) -
Bauaufsichtlich anerkannt für Prüfung,
Überwachung und Zertifizierung sowie
notifiziert für Prüfung und Zertifizierung.