



Dichiarazione di Prestazione No. 1391-CPR-2021/0045

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto	SDRJ-S
2. Utilizzo(i) previsto(i)	Serranda di controllo fumo per singolo comparto, con temperature al fuoco fino a 600°
3. Produttori	ID 26718405
5. Sistema (i) di AVCP	Sistema 1
6a. Norma armonizzata	EN 12101-8 :2011
6a. Organismo notificato	Ente notificato No. 1391 PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
6b. Documento di valutazione europeo	1391-CPR-2021/0045
7. Prestazioni dichiarate	Vedi tabella seguente.

7b. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Requisiti EN 12101-8 clausola	Livello di prestazione	Valutazione della conformità
Classificazione di resistenza al fuoco	cl. 4.1.1	E ₆₀₀ 120 (v _e - i _↔ o) S1500C _{mod} MA _{single}	
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità	cl. 4.2.1.3	Apertura/Chiusura durante la prova al momento corretto	Conforme
Ritardo nella risposta (tempo di risposta)	cl. 4.2.1.4	< 60 s	Conforme
Affidabilità operativa	cl. 4.4.2.2	C _{mod}	Conforme
Resistenza al fuoco – integrità (E)	cl. 4.1.1 a), 4.3.1	E ₆₀₀ 120 < 360 m ³ /(h.m ²)	Conforme
Resistenza al fuoco – isolamento (I)	cl. 4.1.1 b)	Non richiesto per serrande di controllo fumo per singolo comparto	N/A
Resistenza al fuoco – tenuta al fumo (S)	cl. 4.1.1 c), 4.3.1	E ₆₀₀ 120 S1500 < 200 m ³ /(h.m ²)	Conforme
Resistenza al fuoco – stabilità meccanica	cl. 4.1.1 d)	120 min	Conforme
Resistenza al fuoco – manutenzione della sezione trasversale	cl. 4.1.1 e)	120 min	Conforme
Resistenza al fuoco – alta temperature di esercizio	cl. 4.1.1 f), 4.3.1	Nessuna Prestazione Determinata	NPD
Durabilità del ritardo di risposta	cl. 4.4.2.1	< 60 s	Conforme
Durabilità dell'affidabilità operativa	cl. 4.4.2.2	C _{mod} < 120 S	Conforme

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme al set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del produttore in precedenza identificato.
Firmato in nome e per conto del produttore da:


Lindab[®]
 Lindab Ventilation AB
 SE-269 82 Båstad
 Phone +46 431 850 00

Authorised person:
 Greger Juhlin
 Strategic Program Manager
 2024-04-23 Greve, Sweden