

# Certifikat

## SC0197-16

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

## System för brandskydd med Brandspjäll WKS25

### Innehavare

MP3 srl, via Giorgio La Pira 9A/B 35012 Camposampiero PD, Italien.

VAT nummer: IT03345850964

Tel: +39 (0)49 930 35 16. Fax: +39 (0)49 931 70 70.

E-post: [sales@mp3-italia.it](mailto:sales@mp3-italia.it) , Hemsida: [www.mp3-italia.it](http://www.mp3-italia.it)

### Information lämnas av

Lindab Sverige AB, Järnvägsgatan 41, SE-269 82 Båstad.

Tel: +46 (0)431 850 00. Fax: +46 (0)431 850 65.

E-post: [sve@lindab.se](mailto:sve@lindab.se) Hemsida: [www.lindab.se](http://www.lindab.se)

### Produkt

System för brandskydd med brandspjäll WKS25. Enbladigt rektangulärt kanalanslutet brandspjäll för infälld montering i vägg. Brandspjället består av spjällhus av förzinkad stålplåt och spjällblad av obrännbart material, elektriskt ställdon med fjäderåtergång, ändlägeskontakter och termisk utlösningseenhet. Storlek, H × B, 200 × 100 mm till 600 × 800 mm.

Aktivering skall ske via värme-och/eller rökdetektor. Spjället skall anslutas till övervakningssystem. Funktionstester skall ske minst en gång var 48:e timme.

### Avsedd användning

Brandspjäll anslutet till övervakningssystem avsett att förhindra brand- och brandgasspridning i ventilationssystem vilka genombryter brandavskiljande väggar.

### Handelsnamn

WKS25.

### Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

2) Drift- och skötselinstruktioner m.m.	2:51
2) Brandskyddstekniska installationer och ventilationssystem	2:52
2) Dokumentation avseende drift och skötsel	5:12
1) Brandteknisk klass max.*EI 120 (v <sub>e</sub> i ↔ o) S enligt EN 13501-3	5:231
2) Spjäll	5:2551
2) Luftbehandlingsinstallationer	5:533
2) Hygien, hälsa och miljö- material	6:11
2) Hygien, hälsa och miljö- mikroorganismer	6:24

### Godkännande fortsättning

- 2) Hygien, hälsa och miljö- täthet, 6:255  
    luftläckage spjällblad klass 2, enligt EN 1751  
    luftläckage spjällhus klass C, enligt EN 1751
- 2) Skydd mot sammanstötning och klämning 8:3

<sup>1)</sup> Egenskap verifierad enligt BBR genom CE-märkning enligt SS-EN 15650.

<sup>2)</sup> Egenskap verifierad enligt BBR genom produktcertifiering enligt certifieringsregel CR 032.

\*Se de tillhörande handlingarna och Prestandadeklaration.

### Tillhörande handlingar

"Lindab Brandspjäll WKS25 Teknisk handbok", daterad 2017-03, 46 sidor.

"Lindab Brandspjäll WKS25 Installationsanvisning", daterad 2017-03, 14 sidor.

### Kontroll

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
MP3 srl Camposampiero PD, Italien.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererat brandspjäll och omfattar:

Innehavare / tillverkningsställe  
Distributör  
P-märke  
Certifieringsorgan  
Produktens typbeteckning  
Certifikatets nummer  
Brandtekniska egenskaper  
Löpande tillverkningsnummer/datum

**MP3 srl Camposampiero PD, Italien.**  
**Lindab Sverige AB, Båstad**  
**SP**  
**SP Certifiering**  
**WKS25**  
**SC0197-16**  
**EI 120 (v<sub>e</sub> i ↔ o) S**  
**nr/datum**

### Bedömningsunderlag

DECLARATION OF PERFORMANCE n° 5.2 (n°5 rev.2).

EG-intyg om överensstämmelse No 1812-CPR-1046.

Rapport EFR-15-T-000410 från efectis france, Frankrike.

Ritningsunderlag. SQUARED EUROPEAN FIRE DAMPER WKS25, daterad 2016-03-31.

**Kommentarer**

Monteringsanvisningar skall medfölja varje spjäll som levereras.

**Giltighetstid**

Certifikatet gäller t.o.m. 2022-04-10.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  
Certifiering**

Annika Hermodsson

Ingvar Pettersson