



TYPGODKÄNNANDE 0969 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: LINDAB VENTILATION AB

Adress: Grevie - 269 82 BÅSTAD

Tel: +46 (0) 431-850 00

E-post: sve@lindab.se Hemsida: www.lindab.se

Ljuddämpare BSLCU, SLBGU, SLGPU, SLCBU, SLCU, SLGU

Produktbeskrivning

Cirkulära ljuddämpare, med ytter-rör av falsad stålplåt och inner-rör av perforerad/sträckmetall stålplåt med mellanliggande isolering av mineralull samt duk som förhindrar fibersläpp. Ljuddämparnas uppbyggnad, dimensioner, ljuddämpning, montering och brandteknisk klass framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Ljuddämpare för montering i ventilationskanaler av stålplåt med cirkulärt tvärsnitt.

Omfattning

Se tabell sida 2.


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. Säkerhet i händelse av brand, 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, 5. Skydd mot buller, 6. Energihushållning och värmeisolering, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar – Brandteknisk klass	5:231
Luftbehandlingsinstallationer – Allmänt råd	5:52
Luftbehandlingsinstallationer, utformning och placering	5:533
Material (Korrisionsklass C3)	6:11
Mikroorganismer	6:24
Ventilation (Täthetsklass D enligt EN 12237)	6:25
Bullerskydd, Ljudtrycksnivå	7:2
Värme- och kylinstallationer – Allmänt råd	9:51

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Lindab Ventilation AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr) enligt omfattning
Tillverkningsställe:	Se sida 2.
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	Se tabell sida 2.
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☩
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	0969
Kontrollorgan:	RISE Sverige

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

LINDAB VENTILATION AB Grevie - 269 82 BÅSTAD

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **RISE Sverige**Kontrollavtal: **210-07-0174 (2022-11-16)**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsinstruktion: Lindab Cirkulära Ljuddämpare 2021.03.31.

Bedömningsunderlag

-97R13040A, 97R13040B, 98R13143, alla SP Sverige

-4P01853, RISE

-PG11409C, PG11409F, PHA11009A, Utlåtande 2024; alla DBI DK

-EUF129-24000467-T1 Eurofins

-Ritningar Ljuddämpare BSLCU, SLBGU, SLGPU, SLCBU, SLCU, SLGU

-Kontrollavtal 210-07-0174, 2022-11-16

-Senaste kontrollrapporter RISE Sverige 2023; AO-0015978.

Kommentarer

Omfattning:

Ljuddämpare	Isoleringsjocklek mm	Diameter/Nominell mm	Längd max mm	Brandteknisk klass E/EI
SLCU, BSLCU	50	≤400	1200	EI 30, E 120
SLCU, BSLCU, SLCBU	100	≤800	1500	EI 60, E 120
SLGU, SLBGU, SLGPU	100	≤800	1000	EI 15, E 60
SLGU, SLBGU, SLGPU	150	≤250	1000	EI 30, E 60

Luftbehandlingsaggregat för tilluft skall ha filter av lägst klass F7 enligt EN 779. Produkten får inte monteras i ventilationskanaler där luft som innehåller feta eller klubbiga föroreningar distribueras.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-06-12

Diarienummer: 100-24

Giltigt till: 2029-06-11

Tidigare diarienummer: 644-19

Magnus Jerlmark
Johnny Ostenfeldt