



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1138 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VENTILATION
Flexibla kanaler

BBR 5, 6

Innehavare: LINDAB VENTILATION AB,

Greve, 269 82 BÅSTAD

Tel: +46 (0)431-850 00

Fax: +46 (0)431-853 25

E-post: sve@lindab.se

Web: www.lindab.se

Produktnamn: FLEXIBEL VENTILATIONSKANAL KFH

Förstärkt flexibel oisolerad kanal av polyesternät belagd med brandhärdig PVC.
I PVC materialet finns en inkapslad bronsbelagd spiraltråd.

Avsedd användning

Anslutningsdon mellan spisfläkt eller spiskåpa och imkanal i bostadshus, förutom storkök. Ventilationskanal i ett bostadshus eller inom brandceller där brandfarlig verksamhet inte förekommer.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar; E*	5:231
Luftbehandlingsinstallationer, Imkanaler	5:526, 5:5332
Täthetsklass C**	6:255

* Enligt; EN 13501-1, ISO EN 11925-2

** Pos. max. tryck 5000 Pa, EN 13180-2001

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-01-12
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-01-12
Bilaga 3: Kontroll	2018-01-12
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-01-12

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



Akkred. nr. 1913
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065


Beslutsdatum: 2018-01-12

Diarienummer: 963/17

Giltigt till: 2023-01-11

Tidigare diarienummer: 282/15

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Johnny Ostfeldt
Handläggare