



TYPGODKÄNNANDE 1142 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Luftbehandlingsinstallationer
Flexibla Kanaler

BBR 5, 6

Innehavare: LINDAB Ventilation AB

Stålhögavägen 115, 269 92 Båstad Tel: +46 0431-85 000

E-post: sve@lindab.se

Web: www.lindab.se

Produktnamn: Flexibel Ventilationskanal

DRATU, anslutning hane/hane

DRATMF, anslutning hona/hona

DRATMFU, anslutning hona/hane

Flexibel ventilationskanal med enkel vägg av aluminium med
diametrar Ø80 – Ø315 mm. Anslutningsstosar utförs i galvaniserad stålplåt.

Avsedd användning

1. Anslutningsdon mellan spiskåpa/spisfläkt och fast monterad imkanal.
2. Anslutning mellan fast monterad imkanal och takhuv i bostäder förutom storkök.
3. Ventilationskanaler i enbostadshus eller inom brandceller med en nettoarea mindre än 200 m² där brandfarlig verksamhet inte förekommer.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns
med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar – Material, Brandteknisk klass A1	5:231
Luftbehandlingsinstallationer – <i>Allmänt råd</i>	5:526
Luftbehandlingsinstallationer – <i>Imkanaler</i>	5:5332
Täthet (Täthetsklass C)	6:255

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och
Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-10-02
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-10-02
Bilaga 3: Kontroll	2018-10-02
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-10-02

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Akkred. nr. 1913
Produktcertifiering
ISO/IFC 17065

Beslutsdatum: 2018-10-02

Diarienummer: 677/18

Giltigt till: 2023-10-01

Tidigare diarienummer: 373/14

Kiwa Sverige AB

Magnus Verlmark
Tekniskt ansvarig

Johnny Ostenfeldt
Handläggare